

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Хорольскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Хороль

(место составления акта)

« 13 »

февраля

20 20 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**№ 4По адресу/адресам: Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Лазо, 3 «а»

(место проведения проверки)

распоряжения № 4 от 09 января 2020 года, выданного главным государственным инспектором Хорольского муниципального района по пожарному надзоруНа основании: Мисюревым А.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: объекта защиты

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 12 «Светлячок» пгт. Ярославский, Хорольского муниципального района. Приморского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » января 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 04 » февраля 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 13 » февраля 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 6 часов

(рабочих дней/часов)

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы поАкт составлен: Хорольскому муниципальному району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

v Коппель М. С. 14.01.2020г. 17ч.

(заполняется при проведении выездной проверки: фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Коппель Максим Святославович, государственный инспектор Хорольского муниципального района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая детского сада № 12, пгт. Ярославский Коваль Марина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя (уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации)).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не обеспечено проверяемым лицом в соответствии с годовым планом графиком и сроками выполнения проведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты, п. 63 ППР в РФ;
2. Проверяемое лицо не обеспечило наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, п. 6 ППР в РФ;
3. Проверяемое лицо не обеспечило размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» на лестничных клетках и в подвальных помещениях, п. 14 ППР в РФ;
4. На 1 этаже в левом крыле допущено размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий и других предметов в проходах, п.п. б, п. 36 ППР в РФ;
5. Проверяемым лицом допущено изменение направления открывания дверей (1 дверь на первом этаже левое крыло, 1 дверь в 1 младшей группе на первом этаже, 1 дверь в логопедической группе на втором этаже), п.п. ж, п. 36 ППР в РФ;
6. Не обеспечена проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения, п. 43 ППР в РФ;
7. На первом этаже в левом крыле эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, п.п. в, п. 42 ППР в РФ;
8. В помещении электрощитовой отсутствует противопожарная дверь (преграда), ст. 15 ФЗ № 123, п. 5.14 табл. 2* СНИП 21.01.97*
9. Конструкция входного люка в чердачное помещение не обеспечивает требуемый предел огнестойкости, ст. 151 ФЗ № 123, от 22.07.2008 г., п. 5.14 табл. 2* СНИП 21.01.97*
10. Проверяемым лицом не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний, п. 24 ППР в РФ;
11. Проверяемым лицом не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствование, п. 70 ППР в РФ;
12. Проверяемым лицом не проводится не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обивки (пропитки), п.21 ППР в РФ.

Ответственное лицо за пожарную безопасность: Фомина Е.И.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протокол об административном правонарушении требования пожарной безопасности № 0014 от 13.02.2020 г., предписание № 4 /1/1 об устранении нарушения требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 12.02.2020 г., Проверочные листы (список контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018г. № 261.



Подписи лиц, проводивших проверку:

М.С. Копель

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий ЦРР - детский садом № 12 м. Ярославский Ковалевский

(фамилия, имя, отчество последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » февраля 20 20

М.С. Копель
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(ие) проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091. ПК, г. Владивосток, ул. Суханова, 3; (423)243-28-27;

Email:gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Хорольскому
муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692254, Приморский край, с. Хороль, ул. им. Максима Пугача, 2.

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

с. Хороль

« 13 »

февраля

20 20 год

(место составления)

(дата составления)

Предписание № 4 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка-детский сад № 12 «Светлячок» пгт. Ярославский, Хорольского муниципального
района, Приморского края**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Хорольского
муниципального района по пожарному надзору Мисюрева А.М.

(наименование должности)

от «09» января 2020 года № 4, ст. ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

« 20 » января 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

« 04 » февраля 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

« 13 » февраля 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

инспектором ОНДиПР по Хорольскому муниципальному району ст. лейтенантом
внутренней службы Коппель Максимом Святославовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (-ов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

проведена плановая, выездная проверка: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад
№12 "Светлячок" пгт. Ярославский, Хорольского муниципального района,
Приморского края

(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа государственной власти, органа
местного самоуправления)

совместно с заведующим детского сада № 12, п. Ярославский Коваль Мариной
Юрьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только отметка о выполнении)

		безопасности, требования которого (-ых) нарушены		
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено проверяемым лицом в соответствии с годовым планом графиком и сроками выполнения проведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты	п. 63 ППР в РФ	02.03.2021г.	
2.	Проверяемое лицо не обеспечило наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях	п. 6 ППР в РФ	02.03.2021г.	
3.	Проверяемое лицо не обеспечило размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» на лестничных клетках и в подвальных помещениях	п. 14 ППР в РФ	02.03.2021г.	
4.	На 1 этаже в левом крыле допущено размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий и других предметов в проходах	п.п. б, п. 36 ППР в РФ	02.03.2021г.	
5.	Проверяемым лицом допущено изменение направления открывания дверей (1 дверь на первом этаже, левое крыло, 1 дверь в 1 младшей группе, на первом этаже, 1 дверь в логопедической группе на втором этаже)	п.п. ж, п. 36 ППР в РФ	02.03.2021г.	
6.	Не обеспечена проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения	п. 43 ППР в РФ	02.03.2021г.	
7.	На первом этаже в левом крыле эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	п.п. в, п. 42 ППР в РФ	02.03.2021г.	
8.	В помещении электрощитовой отсутствует противопожарная дверь (преграда)	ст. 151 Ф3 № 123, от 22.07.2008 г., п. 5.14 табл. 2* СНиП	02.03.2021г.	

9.	Конструкция входного люка в чердачное помещение не обеспечивает требуемый предел огнестойкости	ст. 151 ФЗ № 123, от 22.07.2008 г., п. 5.14 табл. 2* СНиП 21.01.97*	02.03.2021г.	
10.	Проверяемым лицом не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 ППР в РФ	02.03.2021г.	
11.	Проверяемым лицом не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствование	п. 70 ППР в РФ	02.03.2021 г.	
12.	Проверяемым лицом не проводится не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п.21 ППР в РФ	02.03.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица **в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать** настоящее предписание в установленном порядке вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНДиПР
по Хорольскому муниципальному району

УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю Коптель М.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил (а):

М.С.
(подпись)

Заведующая «детского сада № 12» Коваль М. Ю.
(должность, фамилия, инициалы)

«13» февраля 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору