

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Хорольскому муниципальному району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
с. Хороль ул. Максима Пугача, 2, тел: 8 42347 23 3 69, e-mail: ond_khorolsky@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 14/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №12 "СВЕТЛЯЧОК" ПГТ. ЯРОСЛАВСКИЙ ХОРОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 30 марта 2021 года № 14 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 02.04.2021 года по 12.04.2021 года
проведена внеплановая / выездная проверка:

Государственный инспектор по Хорольскому муниципальному району по пожарному надзору Коппель
Максим Святославович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №12 "СВЕТЛЯЧОК" ПГТ. ЯРОСЛАВСКИЙ ХОРОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, пгт. Ярославский, ул. Ленинская, 3а
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И о заведующей МБДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №12
"СВЕТЛЯЧОК" ПГТ. ЯРОСЛАВСКИЙ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ Мурыгиной Надеждой Викторовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации на втором этаже изменено направление открывания двери (дверь в логопедической группе)	Правила противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 27 п/п. д;	31.03.2022	
2	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	Правила противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 37	31.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Хорольскому
муниципальному району по пожарному надзору

Коптель Максим Святославович

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 12 " 04 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

И о заведующей МБДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №12
«СВЕТЛЯЧОК» ПГТ. ЯРОСЛАВСКИЙ
ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ Мурыгина

Надежда Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)

М.И.
(подпись)

" 12 " 04 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Хорольскому муниципальному
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
с. Хороль ул. Максима Пугача, 2, тел: 8 42347 23 3 69, e-mail: ond.khorolsky@mchs25.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Хороль
(место составления акта)

«12» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

« 12 » часов « 00 » минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 14

По адресу/адресам: Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Ленинская, 3 а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального
контроля о проведении проверки от 30 марта 2021 года № 14
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТ
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ЛЕТСКИЙ САЛ №12 "СВЕТЛЯЧОК" ПГТ. ЯРОСЛАВСКИЙ ХОРОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

02.04.2021 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.00 мин.

12.04.2021 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Хорольскому
муниципальному району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки)

в Мурзина ИВ ЧМЧ 31.03.2021 9¹⁶
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор по Хорольскому муниципальному району по
пожарному надзору Копель Максим Святославович

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. заведующей МБДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ЛЕТСКИЙ САЛ №12 "СВЕТЛЯЧОК" ПГТ. ЯРОСЛАВСКИЙ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ Мурзина Надежда Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На путях эвакуации на втором этаже изменено направление открывания двери (дверь в логопедической
группе) Правила противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 27 п/п. д;

- Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы и не включается
автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения Правила противопожарного
режима в РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 37;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание от 13.02.2020 года № 4/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 14/1/1 от 12.04.2021г.; протокол об административном правонарушении № 2 от 12.04.2021 г.


Подписи лиц, проводивших проверку: _____


Котель М.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

исполняющим члч М.В. Мурашина

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » 04 2021 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)